

Яуаплылығы сикланган йәмғиәт
«Башкортостан бүләп биреү
электр селтәрзәре»

450096, Өфө ҡалаһы, Комсомол үр., 126
secr@bashkirenergo.ru

«Үҙәк электр селтәрзәре»
етештереү бүлеге

450026, Өфө ҡалаһы, Трамвай үр., 1
тел. (347) 284-24-95, факс (347) 284-55-92
ces@bashkirenergo.ru



ООО «Башкирэнерго»

www.bashkirenergo.ru

ОКПО 77854528,
ОГРН 1050204504558,
ИНН 0277071467

Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирские
распределительные электрические сети»

450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126
secr@bashkirenergo.ru

Производственное отделение
«Центральные электрические сети»

450026, г. Уфа, ул. Трамвайная, 1
тел. (347) 284-24-95, факс (347) 284-55-92
ces@bashkirenergo.ru

Производственное отделение «Центральные электрические сети»

31.08.2015 № ЦЭС/ИЗ-2037
На № 587/ИК от 12.08.2015 г.

Председателю КУС Минземимущества
РБ по Кушнаренковскому району
С.Ю. Кирееву
452230, РБ, Кушнаренковский район,
с. Кушнаренково, ул. Садовая, д. 19

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго» поступило обращение о предоставлении информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) земельных участков, имеющих вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».

Сообщаем информацию по запрашиваемым объектам, расположенным по следующим адресам:

1. РБ, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Весенняя, д. №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17:

- технологическое присоединение объекта возможно от опоры № 2/7 ВЛ-10 кВ кВ Ф-151 ПС 110/35/10 кВ «Кушнаренково».

- размер платы за ТП с указанной необходимой мощностью 15 кВт, на 24.08.2015 г. для одного из вышеуказанных объектов составит ориентировочно 1 059 664 рубля;

- срок подключения объектов 1 год с даты заключения договора об осуществлении технологического подключения к электрическим сетям. Срок подключения объекта рассчитывается согласно Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в ред. Постановлений Правительства РФ № 588 от 11.06.2015 г.);

- предельно свободная мощность -15 кВт.

2. РБ, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Парковая, д. №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22:

- технологическое присоединение объекта возможно от опоры № 46 ВЛ-10 кВ Ф-56 ПС 110/35/10 кВ «Кушнаренково».